

# Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 014



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

## **Gyproc vægge (ubehandlede overflader) med Gyproc stålprofiler**


**Gyproc**  
Saint-Gobain Denmark A/S  
Hareskovvej 12  
4400 Kalundborg  
Danmark

**Gyproc AS**  
Haborneveien 59  
1630 Gamle Frederikstad  
Norge

**Gyproc**  
Saint-Gobain Sweden AB  
Kalmarleden 50  
746 37 Bålsta  
Sverige

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:  
**30. april 2023**

  
Dansk Indeklima Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

# Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 014

Indehaver af mærkningstilladelse:

**Gyproc**

Saint-Gobain Denmark A/S  
Hareskovvej 12  
4400 Kalundborg  
Danmark

**Gyproc AS**

Habornveien 59  
1630 Gamle Frederikstad  
Norge

**Gyproc**

Saint-Gobain Sweden AB  
Kalmarleden 50  
746 37 Bålsta  
Sverige

Produktgruppe

**Gyproc vægge (ubehandlede overflader)  
med Gyproc stålprofiler**

Prøvnings- og mærkningskriterier

General labelling criteria, 6th ed. 2018  
Ceiling and wall systems, 5th edition, 2018  
1. maj 1995

Udstedelsesdato

Testet produkt

Glasroc H Ocean, Gyproc ErgoLite, Gyproc FireCase, Gyproc Protect F,  
Gyp-roc GRI Robust, Gyproc Habito, Gyproc X-ray Protection

Vurdering af produktgruppe

**EMISSIONSKLASSE 1**

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Målte værdier efter 28 døgn	
TVOC <sub>28</sub>	0,10 mg/m <sup>3</sup>
Formaldehyd <sub>28</sub>	0,004 mg/m <sup>3</sup>

Sensorisk evaluering	
Tidsværdi	10 døgn

## Mærkningsgrundlag

Det testede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn	
TVOC	≤ 10 mg/m <sup>3</sup>
Carcinogens of EU cat. 1A and 1B	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>

Emission målt efter 28 døgn	
Sum of TVOC and SVOC with LCI	≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>
Carcinogens of EU cat. 1A and 1B	≤ 0,001 mg/m <sup>3</sup>
R-value	≤ 1

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	≤ 100 døgn

<b>Emissionsklasse 1</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤	0,5	mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,01	mg/m <sup>3</sup>
<b>Emissionsklasse 2</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤	1,0	mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,06	mg/m <sup>3</sup>
<b>Emissionsklasse 3</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤	1,0	mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤	0,1	mg/m <sup>3</sup>

## Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, samlingsvejledning, rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.