

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 013



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Gyptone Systemlofter (færdigmalede og ubehandlede overflader) med og uden Activ'Air egenskab


Gyproc
Saint-Gobain Denmark A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Danmark

Gyproc AS
Habornveien 59
1630 Gamle Frederikstad
Norge

Gyproc
Saint-Gobain Sweden AB
Kalmarleden 50
746 37 Bålsta
Sverige

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
30. april 2023


Dansk Indeklima Mærkning

Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 013

Indehaver af mærkningstilladelse:

Gyproc

Saint-Gobain Denmark A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Danmark

Gyproc

Habornveien 59
1630 Gamle Frederikstad
Norge

Gyproc

Saint-Gobain Sweden AB
Kalmarleden 50
746 37 Bålsta
Sverige

Produktgruppe

Gyptone Systemlofter (færdigmalede og ubehandlede overflader)
Gyproc lofter (ubehandlede overflader)

Prøvnings- og mærkningskriterier

General labelling criteria, 6th ed. 2018
Ceiling and wall systems 5th edition, 2018

Udstedelsesdato

1. maj 1995

Testet produkt

Gyptone Quattro 50 Edge A

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 1

PARTIKELKLASSE LAV

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Målte værdier efter 28 døgn	
TVOC ₂₈	0,16 mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	< 0,005 mg/m ³

Sensorisk evaluering	
Tidsværtdi	30 døgn

Partikelafgivelse	0,0 mg/m ²
-------------------	-----------------------

Mærkningsgrundlag

Det testede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m ³
Carcinogens of EU cat. 1A and 1B	≤	0,01 mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn		
Sum of TVOC and SVOC with LCI	≤	1,0 mg/m ³
Carcinogens of EU cat. 1A and 1B	≤	0,001 mg/m ³
R-value	≤	1
Sensorisk bedømmelse		
Tidsværtdi	≤	60 døgn

Partikelklasse	
Lav	≤ 0,75 mg/m ²
Mellem	0,75 < x ≤ 2,00 mg/m ²
Høj	> 2,00 mg/m ²

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, samlingsvejledning, rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.