

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 013



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

**Gyptone Systemlofter (færdigmalede og ubehandlede overflader)
med og uden Activ'Air egenskab**

Gyproc
Saint-Gobain Denmark A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Danmark

Gyproc
Saint-Gobain Byggevarer AS
Haborneveien 59
1630 Gamle Frederikstad
Norge

Gyproc
Saint-Gobain Sweden AB
Kalmarleden 50
746 37 Bålsta
Sverige

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:
30. april 2026

Dansk Indeklima Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.
Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 013

Indehaver af mærkningstilladelse:

Gyproc

Saint-Gobain Denmark A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Danmark

Gyproc

Saint-Gobain Byggevarer AS
Habornveien 59
1630 Gamle Frederikstad
Norge

Gyproc

Saint-Gobain Sweden AB
Kalmarleden 50
746 37 Bålsta
Sverige

Produktgruppe

Gyptone Systemlofter (færdigmaledede og ubehandlede overflader) med og uden Activ'Air egenskab

Prøvnings- og mærkningskriterier

General labelling criteria, 6th edition, 2018
Ceiling and wall systems, 5th edition, 2018

Første udstedelsesdato

1. maj 1995

Prøvet produkt

Gyptone Quattro 50 Edge A

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 1

PARTIKELKLASSE LAV

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	0,16	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	< 0,005	mg/m ³
Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	30	døgn
Partikelafgivelse		
	0,0	mg/m ²

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01 mg/m ³
Emission målt efter 28 døgn		
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001 mg/m ³
R-værdi	≤	1
Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	≤	60 døgn

Partikelklasse		
Lav	≤	0,75 mg/m ²
Mellem	0,75 < x ≤	2,00 mg/m ²
Høj	>	2,00 mg/m ²

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01	mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06	mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0	mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1	mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.